COMO DETECTAR VAZAMENTO (OCULTO)

1. Mantenha aberto o registro do padrão/hidrômetro.

2. Prenda a boia da caixa d'água de modo que não caia água e marque (com um giz) o nível de água.

3. Anote a leitura do hidrômetro (relógio). Todos os números (pretos e vermelhos).

   Leitura do início do teste: _____ , _____
   Nº pretos *Nº vermelhos*

4. Aguarde cerca de 3 horas sem usar água.

5. Faça nova leitura do hidrômetro e verifique se o nível da caixa d'água permaneceu o mesmo.

   Leitura do fim do teste: _____ , _____
   Nº pretos *Nº vermelhos*

6. Se houve alteração da leitura, existe vazamento no trecho da tubulação entre o hidrômetro e a caixa d'água.

7. Se o nível da água na caixa baixar, existe vazamento entre a caixa d'água e a distribuição para o imóvel.

8. Providencie o conserto.

Comparecer ao Escritório de Atendimento com o comprovante ou a declaração (laudo) da pessoa que fez o conserto, acompanhar e anotar durante 07 (sete) dias a leitura do hidrômetro, após o conserto do vazamento.

Mesmo sem vazamento, favor anotar a leitura por 07 dias.



CÓD. 030